

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Покрајински секретаријат за енергетику,  
грађевинарство и саобраћај  
Булевар Михајла Пупина 16  
21 000 Нови Сад

Број: 130-00-UTD-003-837/2024-

Датум: 07.08.2024. године

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-PSUGZ-9275-LOC-1/2024

Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-PSUGZ-9275-LOC-1-HPAP-8/2024

Лице на чије име ће гласити налози за плаћање, акти и решења:

Град Нови Сад - Градска управа за комуналне послове

**Предмет:** Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу Регионалне санитарне депоније са пратећим објектима за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас; на парцелама број 106/1, 106/3, 107, 109/1, 109/3, 113/1, 113/3, 113/6, 113/8, 114/5, 115, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 119/1, 119/4, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 135/1, 135/2, 136/2, 136/3, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 159/1, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175, 177/1, 178/3, 197/1, 197/7, 197/8, 197/16, 198/1, 199/1, 3175/1, 3177/2, 3177/3, 3177/5, 3221, 3222/3 КО Нови Сад III

**Веза:** Позитивно мишљење број 130-00-UTD-003-859/2020-003 од 16.09.2020. године, Услови број 130-00-UTD-003-34/2019-002 од 25.01.2019. године. Додатни услови број 130-00-UTD-003-553/2019-002 од 16.05.2019. године и Извештај са прегледа трасе за измештање далековода 110 kV број 175, 176/1 и 1005 због проширења Регионалне депоније за град Нови Сад број 130-00-UTD-003-859/2020-002 од 28.08.2020. године. Услови за потребе израде локацијских услова 130-00-UTD-003-1394/2021-002 од 05.10.2021. године, Продужење важења Позитивног мишљења број 130-00-UTD-003-859/2020-006 од 02.12.2022. године

На основу вашег захтева број 001928212 2024 09416 003 002 000 001 од 04.07.2024. године, који је код нас заведен дана 11.07.2024. године и достављене документације (идејно решење, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас да се трасе далековода:

1. 110 kV бр. 175 ТС Нови Сад 3 - ТС Нови Сад 4,
2. 110 kV бр. 176/1 ТС Нови Сад 3 - ТС Нови Сад 9 и
3. 110 kV бр. 1005 ТС Нови Сад 3 - ТЕ-ТО Нови Сад,

који су у власништву “Електромрежа Србије” А.Д., једним својим делом укрштају са обухватом предметног идејног решења (ситуацију достављамо у прилогу).

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система планирана је изградња прикључног вода за ТС 110/20 kV Каћ (ситуацију достављамо у прилогу). Прикључење ће се обавити по принципу „улаз-излаз“ на ДВ 110 kV бр. 1005 ТС Нови Сад 3 – ТЕ-ТО Нови Сад. За предметни објект исходовано је Решење о грађевинској дозволи.

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у близини далековода условљена:

Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС”, бр.115/2020)

Законом о енергетици” (‘Сл. гласник РС’, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023)

Закон о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)

„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.),

„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),

„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),

„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009 и 93/2021) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009),

„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности”,

„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и

„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист СФРЈ број 49/83).

ЕМС АД је издао позитивно мишљење на Елаборат избора идејне трасе далековода бр. 175 ТС Нови Сад 3- ТС Нови Сад 4 (од стуба бр. 10 до стуба бр. 14), бр. 176/1 ТС Нови Сад 3- ТС Нови Сад 9 (од стуба бр. 10 до стуба бр. 14), бр. 1005 ТС Нови Сад 3- ТЕ-ТО Нови Сад (од стуба бр. 10 до стуба бр. 14) због проширења Регионалне депоније број 130-00-UTD-003-859/2020-003 од 16.09.2020. године, као и Продужење важења Позитивног мишљења, број 130-00-UTD-003-859/2020-006 од 02.12.2022. године.

Елаборатом је утврђена колизија наведених далековода 110 kV и проширења Регионалне депоније у Новом Саду и предложено да се изврши измештање трасе 110 kV у наведеним распонима.

Потребно је да инвеститор планираног објекта (Регионалне депоније у Новом Саду), достави налог за реконструкцију (измештање) наведених далековода издат од стране надлежног органа у складу са чланом 217 Закона о енергетици, а након тога потребно је да се:

- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између Акционарског друштва „Електромрежа Србије” и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018) и „Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС” број 72/2009, 81 /2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121 /2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 83/2018, 31 /2019 и 37/2019 - др.закон).

- о трошку Инвеститора планираног објекта (Регионалне депоније у Новом Саду), а на бази пројектног задатка усвојеног на Стручном панелу за пројектно техничку документацију Акционарског друштва „Електроурежа Србије“, уради техничка документација за реконструкцију далековода и достави Акционарском друштву „Електроурежа Србије“ на сагласност.
- о трошку Инвеститора планираног објекта, реконструкција далековода изврши пре почетка било каквих радова на проширењу Регионалне депоније у Новом Саду у заштитном појасу далековода.
- пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници Акционарског друштва „Електроурежа Србије“

Опште напомене:

- Приликом проширења Регионалне депоније у Новом Саду поступити по препорукама Одговорног пројектанта предметног елабората.
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације Регионалне депоније у Новом Саду, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све радове у току изградње, као и приликом експлоатације изводити у складу са мерама безбедности које су прописане у правилницима и законима из издатих услова.

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за процену стања елемената високонапонских водова, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос  
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Прилог: као у тексту

Копије доставити:

- Инвестиције и развој, Дирекција за инвестиције, Сектор за инвестиционе пројекте високонапонских водова

- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за развој преносног система
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за техничко-технолошки развој и инвестициони план
- Инвестиције и развој, Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења, Сектор за управљање капиталним пројектима
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Нови Сад
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности

Други оригинал:

- Архива





